


LEGENDA IMPIANTO IDRICO SANITARIO	
	AFS - ACQUA FREDDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO
	ACS - ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO
	ACR - ACQUA CALDA SANITARIA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO



SPECIFICHE ISOLAMENTO TUBAZIONI AFS			
SPESORE ISOLAMENTO (LAMBDA= 0,040 W/mK)			
DESCRIZIONE	DN ACCIAIO	De MULTISTRATO	SPESORE [mm]
TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA	DN10	De16	6
	DN15 - DN20 - DN25	De20 - De26 - De32	9
	DN32 - DN40	De40 - De50	9
	> DN50	De60 - De75	13

SPECIFICHE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACS				
SPESORE MINIMO ISOLAMENTO COMMERCIALE (LAMBDA= 0,039 W/m K) SECONDO DISPOSIZIONI SECONDO DPR 412/93				
DESCRIZIONE	DN ACCIAIO	De MULTISTRATO	ESTERNO E LOCALE TECNICO CAT B SUPP*0,5 [mm]	INTERNO CAT C DPR*0,3 [mm]
TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	DN10	De16	19	10
	DN15 - DN20 - DN25	De20 - De26 - De32	32	19
	DN32 - DN40	De40 - De50	40	19
	DN50 - DN65	De63	50	25
> DN65	-	60	32	

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

COMUNE DI **SANT'ANGELO LODIGIANO**
 Provincia di Lodi
 Indirizzo: Piazza Cardinale Nicola De Martiri, 10
 progetto
Costruzione nuovo asilo comunale
 Ubicazione immobile: via M. Giovanni Bracchi
 Identificativo catastale: F20 P23
 CUP: C25E24000040006



oggetto
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

diennepiero architetti associati arch. Massimo Negri arch. Chiara Paganò arch. Giovanni Ripamonti Via Corio 2/c 23900 Lecco tel/fax 0341.286647 dnp@pec.it www.dnp.it P.IVA n. C.F. 02059320139	Architetto Mattia Sala Via Zingra 17 22039 Valbrone (CO) tel 349.5031281 mattiasala15@gmail.com mattia.sala@archworldpec.it P.IVA n.03953420134	P&P P&P consulting engineers studio associato Via Peretregno 9 24008 Serle (BG) tel/fax 035.3235700 info@pcepconsultingengineers.it pcep.consulting@gmail.it P.IVA n. C.F. 02451250167
---	--	---

descrizione tavola	codice lavoro
Stato di progetto	L329
Pianta	
Impianto di adduzione idrico sanitaria	
data	agosto 2024
rev.	00
scala	1:50
tavola n.	MP-003